

EG - Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, daß die Bauart der nachfolgend bezeichneten Anlage in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den unten genannten einschlägigen EG - Richtlinien entspricht.

Durch nicht mit uns abgestimmte Änderungen sowie nicht bestimmungsgemäßen Betrieb verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung: **Kraft - Wärme - Kopplungs - Modul**

Typ: **MITURBO - PowerTherm 20**

Einschlägige EG-Richtlinien:

89 / 392 / EWG	(Maschinenrichtlinie)
DIN VDE 0126-1-1	(selbsttätige Freischaltstelle)
90 / 396 / EWG	(Gasgeräte)
89 / 336 / EWG	(Elektromagnetische Verträglichkeit)
73 / 23 / EWG	(Niederspannungsrichtlinie)
87 / 404 / EWG	(einfache Druckbehälter)

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der oben genannten Richtlinie sind die dafür gültigen Normen herangezogen.

Die VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 4. Ausgabe 2001 sowie die Ergänzung vom 1. Sept. 2005 und die Bedingung zur selbsttätigen Freischaltstelle gem. VDE 0126-1-1 werden durch Einsatz eines PT25-400 eingehalten.

Die Baumusterprüfung wurde von folgender Stelle durchgeführt:

TÜV - Nord
Anlagentechnik
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

Hamburg, den 20.11.05

Spilling Energie Systeme GmbH&CoKG

Spilling Energie Systeme GmbH&CoKG
Werftstraße 5
20457 Hamburg